

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» октября 2023 г., 22230061000207991613

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

«13» октября 2023 г., № 2310/011-22/202/ПВПР

край Алтайский, г Заринск, ул 25 Партсъезда 1, 3859544090, e-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru

Краткое наименование документа, адрес, контактный телефон органа, осуществляющего федеральный государственный надзор

**Предписание**

**об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 13 » октября 2023 г., учетный номер 22230061000207991613.**

Полномочия для проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогуйского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) Шнишкин Владимир Александрович, e-mail: tond7@mail.ru, телефон: +73859544090

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, р-н Кытмановский, с Кытманово, ул Комсомольская, Владение 88

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛИНКА" С КЫТМАНОВО, адрес юридического лица: 659240, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КЫТМАНОВСКИЙ, СЕЛО КЫТМАНОВО, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 88

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение, ст.6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.12, СП 52.13330.2016". Естественное и искусственное освещение п 7.6.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона


Срок устранения нарушения:

03.06.2024

2. На объекте защиты на путях эвакуации ковровые дорожки не имеют крепления к полу  
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:  
Пункт: 31. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
Нарушенное обязательное требование:



старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) ШИШКИН Владимир Александрович



старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) ШИШКИН Владимир Александрович, e-mail: [tond7@mail.ru](mailto:tond7@mail.ru), телефон: +73859544090

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием по результатам проведения профилактического визита

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knf.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
«05» октября 2023 г., 22230061000207991750  
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

«13» октября 2023 г., № 2310/011-22/206/ПВПР

край Алтайский, г Заринск, ул 25 Партсъезда 1, 3859544090, e-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

1. **Профилактический визит проведен:** «13» октября 2023 г., учетный номер 22230061000207991750.

2. **Профилактический визит проведен в рамках:**

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. **Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) Шинкин Владимир Александрович, e-mail: tond7@mail.ru, телефон: +73859544090

4. **Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, р-н Кытмановский, с Кытманово, ул Красилова, Здание 206

5. **Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШКА" С.КЫТМАНОВО, адрес юридического лица: 659240, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КЫТМАНОВСКИЙ, СЕЛО КЫТМАНОВО, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 88

6. **В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты, помещении пищеблока не отделено соответствующим типом противопожарной перегородки, части 1 статьи 88, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288

**Нормативное правовое акто, содержащее нарушение обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

*Здесь*

2. с проведены мероприятия по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности

дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) (К выполненным работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации).

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

3. На объекте защиты дверной проем, отделяющий помещение прачечной не отделен соответствующим типом противопожарной перегородки, ст.88 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"-Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.5.2.4. СП 4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты: ограждающие распространения пожара на объектах защиты»

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

4. На объекте защиты отсутствует аварийное освещение, ст.6 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ СП 1.131.30 "Системы противопожарной защиты: эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.12. СП 52.13330.2016". Естественное и искусственное освещение п 7.6

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

**Срок устранения нарушения:**

03.06.2024

старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) Шиншкин Владимир Александрович

Служба: Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю



старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) Шиншкин Владимир Александрович, e-mail: [tond7@mail.ru](mailto:tond7@mail.ru), телефон: +73859544090

Служба: Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием по результатам проведения профилактического визита

Служба: Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Служба: Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода





Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» октября 2023 г., 22230061000207991860

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

«13» октября 2023 г., № 2310/011-22/207/ПВПР

край Алтайский, г Заринск, ул 25 Партезезда 1, 3859544090, e-mail: 7tond@22.mchs.gov.ru

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен:** « 13 » октября 2023 г., учетный номер 22230061000207991860.

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**  
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогуйского и Ельцовского районов по пожарному надзору - старший дознаватель ОД ТО НД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю) Шинкин Владимир Александрович, e-mail: 10nd7@tmil.ru, телефон: +73859544090

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. край Алтайский, р-н Кытмановский, с Кытманово, ул.Советская, Здание 57

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШКА" С КЫТМАНОВО, адрес юридического лица: 659240, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КЫТМАНОВСКИЙ, СЕЛО КЫТМАНОВО, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 88

**6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На объекте защиты на путях эвакуации ковровые дорожки не имеют крепления к полу  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 31. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.  
**Срок устранения нарушения:**  
04.03.2024
2. На объекте защиты в месте расположения приемно-контрольного прибора отсутствует перечень защищаемых помещений автоматической пожарной сигнализацией  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 10. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для беспроводных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

КОМПЕТ  
ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
№ 03, 11, 2023г.  
Вводный № 2365



