

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» ноября 2025 г., 22250061000219890234

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«27» ноября 2025 г., 13 час. 00 мин. № 2511/011-22/79-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» ноября 2025 г., № 2511/011-22/79-ВО/Р, учетный номер проверки 22250061000219890234.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Степанов Дмитрий Александрович – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору)
2. Курдёнков Алексей Евгеньевич – дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководители группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) заменил (заменили) человек (люди) не из числа профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подпунктом о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Кытмановский, с Кытманово ул.Советская, 57

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛИНКА" С.КЫТМАНОВО ИНН 2255003273, адрес регистрации юридического лица: 659240, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КЫТМАНОВСКИЙ, СЕЛО КЫТМАНОВО, КОМСОМЛЬСКАЯ УЛИЦА, 88

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

- с «20» ноября 2025 года, 12 час. 20 мин.
по «25» ноября 2025 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по повелению контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №1 и 2.. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Советская, 57
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям №1 и 2.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №1 и 2.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Акты записки, фотографические снимки
2. На объекте защиты руководитель не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в полной мере.. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Советская, 57
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сканлы, фотографические снимки

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведения, являющиеся основанием нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, номер приказа/регламента контрольного (надзорного) органа, являющегося основанием профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору) Курдёнков Алексей Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Курдёнков Алексей Евгеньевич - Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору), телефон: 83859544090, e-mail: a.e.kurdenkov@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Иванов Иван Иванович *Петров Петр Петрович*
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «24» 11 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» ноября 2025 г., 22250061000219881869

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

«27» ноября 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2511/011-22/77-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1

(место составления предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» ноября 2025 г., № 2511/011-22/77-ВО/П, учетный номер проверки 22250061000219881869.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контролируемого (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора
(определяется вид государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с видами ролей в Едином государственном реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Степанов Дмитрий Александрович – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору)
2. Курдёнков Алексей Евгеньевич – дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспектора, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При наличии инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визит был проведен после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с подпунктом о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Кытмановский, с Кытманово, ул Комсомольская 88

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛИНКА" С.КЫТМАНОВО ИНН 2255003273, адрес регистрации юридического лица: 659240, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КЫТМАНОВСКИЙ, СЕЛО КЫТМАНОВО, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 88

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за осуществление обязательных требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» ноября 2025 года, 10 час. 00 мин.

по «25» ноября 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты, ковер, уложенный у выхода из детского сада, на пути эвакуации поверх покрытия пола, не закреплен на полу. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Комсомольская, 88
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 31 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые в эвакуационных проходах должны надежно крепиться к полу.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Необходимо закрепить ковер, либо убрать его
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотографический снимок
2. На объекте защиты запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Комсомольская, 88
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибулей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Заменить запоры (замки) на дверях на те, что обеспечат возможность их свободного открывания изнутри.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Акт замены, фотографические снимки.
3. Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №1 и 2.. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Комсомольская, 88
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениям № 1 и 2.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям №1 и 2.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Акт закупки, фотографические снимки.
4. На объекте защиты огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Комсомольская, 88
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Расположить огнетушители на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотографические снимки
5. На объекте защиты руководитель не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в полной мере.. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Комсомольская, 88
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

03.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в полной мере.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сканы, фотографические снимки.

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структуры) с датой, которая установило нарушение обязательных требований, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательных требований), требований, содержащихся в первоисточниках документов, с указанием реквизитов первоисточника документов, требований документов, исполнению которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору) Курдёнков Алексей Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Курдёнков Алексей Евгеньевич - Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору), телефон: 83859544090, e-mail: a.e.kurdenkov@22.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Курдёнков Алексей Евгеньевич *Курдёнков Алексей Евгеньевич* *Курдёнков Алексей Евгеньевич* *Курдёнков Алексей Евгеньевич*

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, связанного с предписанием)

« » часов « » минут « » 20 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«06» ноября 2025 г., 22250061000219881892

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в при необходимости его территориального органа)

«27» ноября 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2511/011-22/78-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «10» ноября 2025 г., № 2511/011-22/78-ВО/П, учетный номер проверки 22250061000219881892.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Степанов Дмитрий Александрович – старший дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (Государственный инспектор г. Заринска и Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского, Тогульского районов по пожарному надзору)

2. Курдёнков Алексей Евгеньевич – дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогульского и Ельцовского районов по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторы, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При заказе инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визита была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Алтайский, р-н Кытмановский, с Кытманово, ул Красилова 20Б

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "МАЛИНКА" С.КЫТМАНОВО ИНН 2255003273, адрес регистрации юридического лица: 659240, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, КЫТМАНОВСКИЙ, СЕЛО КЫТМАНОВО, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛИЦА, 88

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «20» ноября 2025 года, 11 час. 10 мин.

по «25» ноября 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом со стороны контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Красилова, 20Б
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Расположить огнетушители на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотографические снимки.
2. На объекте защиты руководитель не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в полной мере. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Красилова, 20Б
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Заполнить журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в полной мере.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Сканы, фотографические снимки.
3. На объекте защиты запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Красилова, 20Б
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Заменить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Акты замены, фотографические снимки.
4. На объекте защиты, в подвальном помещении не обеспечена работа по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Красилова, 20Б
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
Срок устранения нарушения:
 03.07.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Заделать негорючими материалами отверстие в противопожарной преграде.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Фотографический снимок, акт выполненных работ.
5. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения прачечной, а также обозначение его категории и класса зоны на входной двери. Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Красилова, 20Б
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

03.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить категорирование у помещения прачечной.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Исполнительная документация, фотографический снимок

6. На объекте защиты блок управления аварийной пожарной сигнализацией расположен на горючем основании..

Место выявления нарушения: с. Кытманово, ул. Красилова, 20Б

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов.

Срок устранения нарушения:

03.07.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Заменить подложку у блока управления аварийной пожарной сигнализацией.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фотографический снимок

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, подтверждающих допустимость нарушения обязательных требований), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, выданных в предостерегающем профилактическом визите, срок устранения нарушения)

Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогуйского и Ельцовского районов по пожарному надзору) Курдёнков Алексей Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Курдёнков Алексей Евгеньевич - Дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 7 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю (государственный инспектор города Заринска, Заринского, Залесовского, Кытмановского, Тогуйского и Ельцовского районов по пожарному надзору), телефон: 83859544090, e-mail: a.e.kurdenkov@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Заведующий Курдёнков Алексей Евгеньевич

(должность, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководящего, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 24 » часов « 11 » минут 20 25.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

